

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ОКОН

1. Техническое обслуживание

- 1.1 Техническое обслуживание должно предусматривать профилактические осмотры и проверки окна, осуществляемые не реже одного раза в квартал или после аварийных состояний, и включают следующие виды работ:
- проверку технического состояния светопропускающих элементов;
 - внешний осмотр окна;
 - устранение выявленных неисправностей.

2. Гарантии изготовителя

- 2.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие окна требованиям ТУ 25.12.10-003-06522981 при соблюдении условий транспортировки и хранения, а также установленных выше условий монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
- 2.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 24 месяцев со дня отгрузки окна потребителю.
- 2.3 При обнаружении неисправностей до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, следует обращаться по адресу: 300036, г.Тула, ул. Ликбеза 16, ООО «СТРОЙТЭКС», тел. +7(4872)706-076.